

Информация о выполнении Предписаний МБОУ СОШ №50 г.о. Самара (на 18.09.2012г.)

№ ОУ	Вид нарушения	Срок исполнения	Выполнено	Не выполнено	Причины не выполнения	Сумма средств, необходимая для устранения предписаний	Меры, которые были предприняты ОУ для устранения предписаний
МБОУ СОШ №50 г.о. Самара	Роспотребнадзор Предписание от 21.11.2011г. № 05/1142 П. 1. Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным потройкам, к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, имеющим неровности и выбоины	15.08.2013г.		не выполнено		500 000 руб.	Составлен план-график выполнения Предписаний на 2011/12 уч.г., 2012/13 уч.г. Отправлено Письмо от школы в Департамент образования Адм. г.о. Самара (о необходимости финансирования) исх. №134 от 13.01. 2012 г. (вх. № 295 от 13.01.2012г.)
	п.2. Оснастить гардеробы ячейками для обуви. Не устраивать гардеробы в учебных помещениях. Для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреации при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.	15.08.2013г.		не выполнено		55 000 руб.	В школьном плане-графике исполнение до 01.11.2012г.
	п.3. Для обучающихся 1-х классов, посещающих группы продленного дня, предусмотреть спальные помещения не менее 4,0 кв. м. на одного ребенка	15.08.2013г.		не выполнено	Данный пункт исключен из Предписания от 18.04.2012 г.	-	Отправлено Письмо от школы №50 в Департамент образования Адм. г.о. Самара исх. № 202 от 03.04.2012г. Получено Решение № 05-05/5575 от 18.04.2012г. Управления Роспотребнадзора по Сам. обл. "Об удовлетворении ходатайства МБОУ СОШ №50 об исключении п. 3. Предписания от 21.11.2011г. № 05/1142"
	п. 4. Восстановить санитарный узел для мальчиков на третьем этаже	15.08.2013г.		не выполнено		300 000 руб.	Составлен план-график выполнения Предписаний на 2011/12 уч.г., 2012/13 уч.г. Отправлено Письмо от школы в Департамент образования Адм. г.о. Самара (о необходимости финансирования) исх. №134 от 13.01. 2012 г. (вх. № 295 от 13.01.2012г.)

	п.6. В учебных кабинетах начальных классов № 118, 119, 120 установить раковины, установку раковин в учебных кабинетах предусмотреть с учетом росто-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 кл. и на высоту 0,7-0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5-11 классов	15.08.2013г.		не выполнено		40 000 руб.	В стадии исполнения до 15.08.2013г.
	п.7. Стены в учебных кабинетах отделать материалом, допускающим уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств	15.08.2013г.		не выполнено		100 000 руб.	Составлен план-график выполнения на 2011/12 уч.г., 2012/13 уч.г.
	п.8. Приобрести для обучающихся 1 ступени образования школьные парты, обеспеченные регулятором наклона поверхности рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7-15 градусов. Передний край поверхности сидения должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5-6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7-8 см у парт 4-го номера	15.08.2013г.		не выполнено		500 000 руб.	Составлен план-график на 10 кабинетов (комплект парт для 1 "В" кл. будет приобретен до 16.08.2012г. на сумму 46 000 руб.)
	п. 11. Кабинеты информатики оборудовать рабочими стульями (креслами) подъемно-поворотными, регулируемые по высоте и углам наклона сидения и спинки, поверхность сидения, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую отчистку от загрязнения.	15.08.2013г.		не выполнено		50 000 руб.	Составлен план-график закупок до 01.03.2013г.

Итого:

1545000 руб.

Директор школы №50
18.09.2012 г.

Силантьева В.В.